計算区	サービス区	お客様No.

一般用電気工作物設計図兼調査（検査）記録

契約種別	電灯・電力・深夜・臨時	電気方式	
工事種別	新設・増設	相線式	V
お客様名	市 郡	氏名	
施設場所	市 郡	電柱No.	

工事	着工	年 月 日	※送電	仮送電
	完了	年 月 日	年 月 日	年 月 日

中間調査		※しゅん工調査		※再調査	
年 月 日	調査員	年 月 日	調査員	年 月 日	調査員
指示事項 あり なし		通知票 No.		再通知票 No.	

点検記録

	点検項目	作業者	※電力 調	※電力 再	再検査者
1	回路の絶縁抵抗は十分か。				
2	機械器具の絶縁抵抗は十分か。				
3	必要ヵ所に漏電しゃ断器を取付けてあるか。				
4	漏電しゃ断器のテストをしたか。				
5	漏電しゃ断器の取付けは適正か。				
6	モーターの保護装置は適正か。				
7	開閉器（スイッチ）は正しく取付けてあるか。				
8	充電部分が露出していないか。				
9	使用電源は適切か。				
10	ラス・トタン貫通部の防護は十分か。				
11	アースを取付けてあるか。				
12	アース工法は適切か。				
13	アース抵抗値は適正か。				
14	器具は破損していないか。				
15	器具は正しく取付けてあるか。				
16	電線と他物との離隔は十分か。				
17	仮配線は撤去してあるか。				
18	使用器具材料に ⊽ ㊦ があるか。				
19	配線方法は適正か。				
20	単三開閉器類の端子ネジの締付けは完全か。				

福井県電気工事工業組合	主任電気工事士	氏名 免状No.
業者名 （登録No. ）	作業者	免状No. 印 ＿＿＿＿ 免状No. 印 ＿＿＿＿ 免状No. 印 ＿＿＿＿ 免状No. 印 ＿＿＿＿

（電気工事業法第26条に定める帳簿　保存年限5年）

重要書類

お客様へ　この設計図は電気配線の修理・調査のときに必要なものですから大切に保管して下さい。

（縮尺 ――――）

絶縁抵抗・接地抵抗測定記録・・・設計図該当か所に直接記入