

支店・支社サービス区	お客さま番号	契約種別	申込種別

一般用電気工作物設計図兼調査(検査)記録			
契約種別	電灯・電力・深夜・臨時		電気方式
工事種別	新設・増設・		相線式 V
施設場所	市 郡	氏名	
需要家(注文者)	市 郡	電柱	
工着工	年月日	送電	仮送電
事完了	年月日	年月日	年月日
中間調査	しゅん工調査		再調査
年月日	調査員	年月日	調査員
指示事項ありなし	通知票	再通知票	

絶縁抵抗 測定記録 設計図該当か所に直接記入  
 接地抵抗

点検記録			
点検項目	作業者	電力再調査	
		調	再
1 絶縁(配線)	回路の絶縁抵抗は十分か。		
2 "(機械器具)	機械器具の絶縁は十分か。		
3 配線(屋内配線)	使用電線は適切か。 配線方法は適正か。 充電部が露出していないか。 電線と他物との離隔は十分か。 ラス・トタン貫通部の防護は十分か。		
4 配線(その他配線)	使用電線は適切か。 配線方法は適正か。 充電部が露出していないか。 電線と他物との離隔は十分か。 ラス・トタン貫通部の防護は十分か。		
5 コード配線	屋内配線にコードを使用していないか。		
6 配線(材料)	必要箇所に漏電遮断器を取付けてあるか。 漏電遮断器のテストをしたか。 漏電遮断器の取付は適正か。 モーターの保護装置は適切か。 開閉器容量、取付方法は適切か。		
7 配線(その他)	充電部が露出していないか。 器具は破損していないか。 器具は正しく取り付けられてあるか。		
8 接地工事	アースを取付けてあるか。 アース工法は適切か。 アース抵抗値は適切か。		
9 その他	引込小柱の施設は適切か。		
10 端子締付	単三開閉器類の端子締付けは良いか。		

石川県電気工事工業組合	業者名		
	(登録(届出))		
	主任電気工事士	氏名	免状 印
	氏名	業	氏名 免状 印
	第一種 免状 印	者	氏名 免状 印
	第二種		

(電気工事業法第26条に定める帳簿 保存年限5年)  
 主任電気工事士氏名、作業者氏名 を押して下さい。

(縮尺 )

絶縁抵抗・接地抵抗測定記録 設計図該当か所に直接記入 (図面 ) (図面作製 月 日)